


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«09» июля 2024 г., 52240061000211282189

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Нижний Новгород
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Нижегородской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» июля 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2407/001-52/710-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова 21

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «09» июля 2024 г., № 2407/001-52/710-В/ПВП, учетный номер проверки 52240061000211282189.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Медникова Анна Игоревна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор по городскому округу город Нижний Новгород по пожарному надзору)
- Крайнов Алексей Владимирович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г. Н. Новгород (по Приокскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (заместитель главного государственного инспектора городского округа город Нижний Новгород по пожарному надзору)
- Поздняков Михаил Андреевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Нижний Новгород по пожарному надзору)
- Кривоногов Сергей Андреевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Нижний Новгород по пожарному надзору)
- Туршатов Артем Алексеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г.Н.Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Нижний Новгород по пожарному надзору)
- Спиричев Алексей Анатольевич – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Н. Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Нижний Новгород по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) носителем предписания решение о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролирующими лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной

безопасности

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул Горная, Дом/б

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ" ИНН 5262083564, адрес регистрации юридического лица: 603009, ОБЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, Нижний Новгород, ГОРНАЯ УЛ., Д. 16

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» июля 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «29» июля 2024 года, 14 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В связи с изменениями функционального назначения и объемно планировочных решений, в отношении объекта не разработана проектная документация на здания, сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы содержащая пожарно-технические характеристики, включающая в себя раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 6.1, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент); ст. 5, ст. 8, ст. 15, ст. 17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 26 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; п. 16., 54., Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР в РФ); п. 4.2 СП 2.13130.2020). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ЛВП от 20.07.2024, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул. Горная, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 18, Статья 78. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Проектная документация на здания, сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные настоящим Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
01.07.2025
2. В соответствии с предоставленной выпиской из реестра лицензий от 27.06.2022 г., допущена эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, части здания, а также помещений, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности. П. 16(о) ППР в РФ. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/663-В/ЛВП от 20.07.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 16 Правил, Подпункт о. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
01.07.2025
3. К объекту класса функциональной пожарной опасности Ф. 1.1. (здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, престарелых и инвалидов) не выполнен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон с обеспечением расстояния от края подъездов к стенам зданиям 5-8 м и ширины проездов не менее 3,5 м. Ст. 1, ст. 4, ст.6, ст. 90 Технического регламента; п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.13 СП 4.13130.2013.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ЛВП от 20.07.2023, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ
Срок устранения нарушения:
01.07.2025

4. Не обеспечено электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы. Ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 82 Технического регламента; разд. 6 прим.2; СП 10.13130.2020; п.54 ППР в РФ.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В-ПВП от 20.07.2023, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
5. Выходы из помещений с пребыванием МГН расположены на расстоянии более 15 м., от выхода в лестничную клетку. Отсутствуют проектные решения для обеспечения безопасности МГН. Ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента; п. 5.3.10., 9.1.1., СП 1.13130.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ПВП от 20.07.2024, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
6. В виду того, что наружная открытая лестница не может рассматриваться в качестве эвакуационной, все этажи здания не обеспечены вторым эвакуационным выходом, эвакуация из помещений с пребыванием маломобильных групп населения (далее – МГН) не обеспечена не менее чем в двух направлениях. Ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента; п. 5.3.9., СП 1.13130.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ПВП от 20.07.2023, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
7. Ширина части эвакуационных выходов с этажей на наружную металлическую лестницу, выполнена менее 1,2 м., (по факту ширина выхода наружу в свету составляет 0,6 м.), а также ширина выходов с этажей на лестничную клетку выполнена менее 1,2 м., ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Технического регламента; п. 4.2.5, 4.2.19., п. 4.2.20, п. 4.4.1, п. 7.7.3 СП 1.13130.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ПВП от 20.07.2023, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2024
8. Ширина горизонтальных участков пути эвакуации в коридорах на этажах составляет менее 1,2 м., (по факту 0,8 м.). ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Технического регламента; п. 4.3.3., 5.1.2., СП 1.13130.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ПВП от 20.07.2023, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
9. В общей лестничной клетке не обеспечена высота ограждения не менее 1,2м. ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89

Технического регламента; п.4.4.2, 5.3.17 СП 1.13130.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ПВП от 20.07.2023, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. 'Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

10. Не проведено расчетное определение безопасной эвакуации из здания либо в зоны безопасности (в том числе для маломобильных групп населения). ст. 1 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Технического регламента; 5.2.27, СП 59.13330.2012, п.120 ППР в РФ.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ПВП от 20.07.2023, пункт предписания 10. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

11. На выходе на наружную металлическую лестницу допущено выполнение порога высотой более 1,4 см. ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента; п. 9.3.8., СП 1.13130.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ПВП от 20.07.2023, пункт предписания 11. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

12. Ширина марша единственной лестничной клетки выполнена менее 1.35 м. (по факту 1.2) ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента; п. 4.4.1., СП 1.13130.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ПВП от 20.07.2023, пункт предписания 12. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

13. В зданиях этажностью более четырех не предусмотрено устройство незадымляемой лестничной клетки. ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента; п. 5.3.4., 4.4.18. СП 1.13130.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 13 от 20.07.2024, пункт предписания 13. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

14. В соответствии с классом функционального назначения Ф 1.1, объект не оборудован системой автоматического пожаротушения (АУПТ). Ст. 1, ст. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.4., 4.5., 4.8., 4.9 таблица 1 СП 486.1311500.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ПВП от 20.07.2024, пункт предписания 14. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом здании.

Срок устранения нарушения:

01.07.2025


15. Допущена посадка крупногабаритных деревьев, исключающих или ограничивающих доступ пожарных подразделений в этажи здания. П.71 ППР в РФ.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ЛВП от 20.07.2023, пункт предписания 15. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 71 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2015
16. 5 этаж. Дверь, выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки. ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.4.2. СП 1.13130.2020..
 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ЛВП от 20.07.2023, пункт предписания 16. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
17. 4 этаж. Дверь, выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки. ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.4.2. СП 1.13130.2020.
 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ЛВП от 20.07.2023, пункт предписания 17. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горная, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
18. 3 этаж. Дверь, выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки. Ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.4.2. СП 1.13130.2020..
 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ЛВП от 20.07.2023, пункт предписания 18. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горская, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
19. 3 этаж. Допущено возведение перегородки между секциями на этаже препятствующей свободной эвакуации людей из здания. П.16 «ж» ППР в РФ.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ЛВП от 20.07.2023, пункт предписания 19. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горская, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
20. 2 этаж. Ширина лестничной площадки менее ширины лестничного марша. ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.4.2. СП 1.13130.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ЛВП от 20.07.2023, пункт предписания 20. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горская, 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
-

01.07.2025

- 21. 2 этаж. Дверь, выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки. Ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.4.2. СП 1.13130.2020.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/001-52/669-В/ЛВ/П от 20.07.2023, пункт предписания 21. Место выявления нарушения: г.Н.Новгород, ул.Горская, 16
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенные обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
 Срок устранения нарушения:
 01.07.2025

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, касающиеся доказательства нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, указывается предметом выдвинутой претензии, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор по городскому округу город Нижний Новгород по пожарному надзору) Медникова Анна Игоревна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Медникова Анна Игоревна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор по городскому округу город Нижний Новгород по пожарному надзору), телефон: +78314666261, e-mail: ondrp-rgiokskiy@nnpov.52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, выходящего из числа субъектов, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



29.07.24